

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»




 И.А. Косолапов

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по работе с
производителями оборудования
ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

« » 2015 г.

ДОПОЛНЕНИЕ № 1-146/15 от 25.09.2015

к Заключению аттестационной комиссии №48-10 от 22.07.2010,
срок действия до 22.07.2015

Срок действия с 25.09.2015 по 22.07.2020.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства «ЭЛТИМА» на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальные токи 630÷2500 А (с естественной вентиляцией), 3150 и 4000 А (с принудительной вентиляцией), токи термической стойкости 20÷40 кА, климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°С), с вакуумными выключателями типа VD4 и ВВ/TEL

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «Электронмаш»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Электронмаш Инжиниринг»

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»