

Наименование организации: _____
 Контактное лицо: _____
 Адрес: _____
 Телефон: _____
 E-mail: _____

Опросный лист на сухой силовой трансформатор ТЗР с литой изоляцией

Стадия		запрос						заказ №					
1	Номинальная мощность, кВА	63	100	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
2	Количество, шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	другое:	
3	Тип трансформатора	распределительный*						преобразовательный					
4	Материал обмоток	алюминий*						медь					
5	Напряжение первичной стороны, кВ	35	20	10	6	0,4	другое:						
6	Напряжение вторичной стороны, кВ	0,4	0,69	6	10	20	35	другое:					
7	Частота питающей сети, Гц	50*						другое:					
8	Напряжение короткого замыкания, %	4	6	8	другое:								
9	Схема и группа соединений обмоток	Д/Ун-11		У/Ун-0		У/Д-11		другое:					
10	Метод регулирования напряжения ВН	ПБВ (переключение без возбуждения)*						РПН (регулирование под нагрузкой)					
11	Диапазон регулирования на стороне ВН	±2х2,5%*				±2х5%				другое:			
12	Потери холостого хода, Вт	стандартные*				сниженные				другое:			
13	Степень защиты, IP	00 (без кожуха)						защитный кожух IP**:					
14	Температура окружающей среды												
14.1	Максимальная (рабочая), °С	+40*						другое:					
14.2	Минимальная (рабочая), °С	-25*						другое:					
14.3	Минимальная (транспортировка/хранение), °С	-25 *				-40				-60			
15	Климатическое исполнение и размещение	У1		УХЛ1		У3		УХЛ3*		другое:			
16	Принудительная вентиляция	нет*						да					
17	Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллы	6*						9					
18	Высота установки над уровнем моря, м	<1000*						другое:					
19	Виброгасители	нет*						да					
20	Рабочее положение трансформатора	на транспортных роликах						без транспортных роликов					

*Стандартное исполнение (см. приложение [каталог])

****Обязательное для заполнения при наличии в запросе/заказе защитного кожуха:**

21	Сторона высокого напряжения (ВН)						
21.1	Ввод:	кабелем		шиной			
21.2	Подключение:	сверху		снизу		сбоку	
21.3	Исполнение вводов:	без фланца				фланцевое	
22	Сторона низкого напряжения (НН)						
22.1	Вывод:	кабелем		шиной			
22.2	Подключение:	сверху		снизу		сбоку	
22.3	Исполнение выводов:	без фланца				фланцевое	
23	КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ВВОДОВ:						
23.1	ЛЕВОЕ ЗЕРКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ						
23.2	ПРАВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ						
23.3	ЛЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ						
23.4	ПРАВОЕ ЗЕРКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ						

ЛЕВОЕ ЗЕРКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ПРАВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ЛЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ПРАВОЕ ЗЕРКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Доп. требования:

Стандартная комплектация включает в себя: транспортные ролики, термодатчики, блок контроля температуры.

Согласовано:

Подпись

Дата

М.П.