


СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по технологиям
ОАО «ФСК ЕЭС»

Заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

 М.Г. Линт

 Р.Н. Бердников

« ___ » _____ 2010 г.

« 22 » 07 2010 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
– технический директор
ОАО «Холдинг МРСК»

 П.И. Оклей

« ___ » _____ 2010 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

№ 48-10

Срок действия с 22.07.2010 г. по 22.07.2015г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства «ЭЛТИМА» на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальный ток 630÷2500 А, ток термической стойкости до 40 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3, с выключателями типа VD4 и ВВ/TEL

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Электронмаш Инжиниринг»

СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям стандартов и дополнительным требованиям
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»

Запрещается передача и перепечатка материалов данного Заключения аттестационной комиссии без разрешения Заявителя, ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»