

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального  
директора по инновационной дея-  
тельности ОАО «Россети»



Д.М. Беленький

2014 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  
№ 13-157/14**

Срок действия с 03.10.2014 г. по 02.10.2019 г.

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Комплектные распределительные устройства «Элтима+» на номинальное напряжение 35 кВ, номинальные токи 630 и 1250 А, токи термической стойкости 16-25 кА, климатического исполнения У\*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°С), с вакуумным выключателем типа VD4

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «Электронмаш Инжиниринг»

**СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям ОАО «Россети»

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах ОАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторной батареи)

Запрещается передача и перепечатка материалов данного Заключения аттестационной комиссии без разрешения Заявителя и ОАО «Россети»