



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА46.Н00122

Срок действия с 11.09.2019

по 10.09.2022

№ 0350136

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения: 305000, Российская Федерация, Курская область, город Курск, улица Почтовая, дом 23, помещение 8. Адрес места осуществления деятельности: 305000, Российская Федерация, Курская область, город Курск, улица Ленина, дом 60. Телефон: +74712770491. Адрес электронной почты: info@expert-certifikaciya.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10НА46. Дата регистрации аттестата аккредитации 27.04.2018 года

ПРОДУКЦИЯ Комплектные распределительные устройства, торговой марки: «ЭЛТИМА», номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальный ток до 4000 А, ток термической стойкости до 50 кА
МБКН.674512.002ТУ
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
27.12.10.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003)

код ТН ВЭД
8535 90 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Электронмаш Инжиниринг»
Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 3-й Верхний, дом 12, литера А
ИНН: 7802428812

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Электронмаш Инжиниринг»
Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 3-й Верхний, дом 12, литера А
Телефон: 78127021262, E-mail: elm@electronmash.ru
ИНН: 7802428812

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 207-09/12-В от 10.09.2019 года, выданного испытательной лабораторией «ВЕЛЕС» Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.006.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

С.С.
подпись

Биланина
подпись

В.П. Соловьёв

инициалы, фамилия

Ю.В. Биланина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации